Università di Catania

Direzione Generale – Ripartizione Salute, Sicurezza e Ambiente - HSE

Interventi di messa in sicurezza e adeguamento antincendio presso immobili dell'Università degli Studi di Catania: Isola Lachea, Ex Convento Santa Teresa (RG), nuove aule (ex CMS)

Progettista e Direttore dei Lavori

BIANCA CACCAMESE
15.06.2026 14:15:14
GMT+02:00

Dott.ssa Ing. Bianca Caccamese

Direttori operativi

Dott. Arch. Antonio Cannistrà

Sig. Mauro Contarino

Sig.Sebastiano Scirè

Sig.Gaetano Bongiovanni

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Dott. Ing. Pierluigi Barbera

R.U.P.

PIERGIORGIO RICCI
23.06.2026 16:11:53
GMT+02:00

Dott. Ing. Piergiorgio Ricci

ELABORATO GRAFICO

ARGOMENTO	NUM.	REVISIONE
EG	02	0

SCALA:	
FILE NAME:	
CARTELLA:	

TITOLO ELABORATO:

EX CONVENTO SANTA TERESA (RG)

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	EMISSIONE PROGETTO	20/05/2026	CACCAMESE		
1					
2					

EX CONVENTO DI SANTA TERESA

Planimetria livello 0/1

maggio 2026

SCALA: 1:200

Tav. 1/2

LIVELLO 0

1:200

LIVELLO 1

1:200

(quota di piano terra)

(quota di piano primo)

Aula studio (12 posti)

Locale tecnico

WC

WC

Loc. Tec.

Ufficio Biblioteca

Biblioteca

Ufficio

Deposito

Ufficio

AUDITORIUM (70 posti)

WC

WC

WC

Aula studio (16 posti)

Aula studio (25 posti)

Studio

Studio

WC

Studio

Studio

VIA ORFANOTROFIO

VICO MARANGIO

PIAZZA CHIARAMONTE

1-3

2-4

5-6

7

8

9

11

12

13

LEGENDA DEGLI INTERVENTI

1. Sostituzione valvola di fondo
2. Sostituzione del relè di arresto del Q.E. elettropompa
3. Sostituzione della valvola di non ritorno
4. Sostituzione vaso di espansione
5. Sostituzione targa ottico/sonore
6. Sostituzione pulsante
7. Fornitura sirena con lampeggiante
8. Fornitura di targa ottico/sonora e della relativa derivazione di alimentazione
9. Fornitura estintore a polvere da 6Kg automatico
10. Fornitura di porte complete di maniglione antipanico
11. Realizzazione controporta interna con maniglione antipanico
12. Fornitura estintori polvere da 6Kg
13. Fornitura e posa ringhiera

EX CONVENTO DI SANTA TERESA

Planimetria livello 2

maggio 2026

SCALA: 1:200

Tav. 2/2

LIVELLO 2

1:200

Studio
WC
Segreteria Presidenza
Presidenza
Ufficio
Ufficio
(quota di piano terra)
(quota di piano primo)
Sala riunioni
Studio
WC
Studio
10
10
10
10
10
Aula 1
(50 posti)
Aula 2
(65 posti)
Aula 4
(25 posti)
Aula 6
Laboratorio
(38 posti)
Aula 8
(21 posti)
Aula 9
(25 posti)
Aula 7
Laboratorio
(15 posti)
Studio
Aula 3
(25 posti)
Rip.
WC
solo maniglione antipanico
AUDITORIUM
VIA ORFANOTROFIO
VICO MARANGIO
PIAZZA CHIARAMONTE

LEGENDA DEGLI INTERVENTI

1. Sostituzione valvola di fondo
2. Sostituzione del relè di arresto del Q.E. elettropompa
3. Sostituzione della valvola di non ritorno
4. Sostituzione vaso di espansione
5. Sostituzione targa ottico/sonore
6. Sostituzione pulsante
7. Fornitura e installazione sirena con lampeggiante
8. Fornitura e installazione di targa ottico/sonora e relativa derivazione di alimentazione
9. Fornitura estintore a polvere da 6Kg automatico
10. Fornitura e posa di porte complete di maniglione antipanico
11. Realizzazione controporta interna con maniglione antipanico
12. Fornitura estintori polvere da 6Kg
13. Fornitura e posa ringhiera

Trattamento antincendio della copertura in legno

Sostituzione passerella

EX CONVENTO DI SANTA TERESA

Abaco infissi da sostituire

maggio 2026

SCALA: no

Tav. 1/1

PE 05





PE 06



PE 07



PE 08





PE 09